

Информация о результатах проверок, об устранении замечаний, выявленных в результате проверок

№ п/п	Контрольно-надзорный орган	Документ (акт) (дата, номер)	Адрес проведения проверки	Выявленные нарушения, замечания	Ссылка на нормативный документ, определяющий выявленное нарушение (замечание)	План устранения выявленных нарушений (при наличии)	Информация об устранении выявленных нарушений
1.	Управлением социального питания	Справка-заключение о результатах оценки уровня организации социального питания в Санкт-Петербурге государственным бюджетном учреждении социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов	г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красная, дом 12А	отсутствуют			

	Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка» от 01.07.2026 года					
2.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Колпинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу	Предписание об устранении нарушений обязательных требований от 30.09.2026 № 2609/020-78/183-ВО/А	г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, дом 12А	1.Ширина горизонтальных участков путей эвакуации по коридору 1-го, 2-го этажей здания, менее 1,0 метра, с учетом дверей, открывающихся из помещений в коридоры, при их двустороннем расположении (фактически ширина коридора 1,2 м., ширина дверного полотна 0,8 м.), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст.4 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 2.Ширина лестничных маршей в лестничных клетках здания менее 0,9 метра, с учетом устройства в лестничной	Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выявленные нарушения устранить невозможно, в связи с невозможностью изменения строительной конструкции здания
	г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, дом 12А		г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, дом 12А	Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008	Выявленные нарушения устранить невозможно, в связи с	

			клетке оборудования (подъемники) для инвалидов. (фактически 0,53-0,76 м.). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 53, п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 53, ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 3. В процессе эксплуатации помещений проведены изменения объемно-планировочных решений, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (отсутствует речевое оповещение СОУЭ служебного персонала на 2-ом этаже здания). пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		невозможностью изменения строительной конструкции здания
		г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Красная, дом 12А	Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		Планируется внесение изменений в проектную документацию систем СОУЭ	

		г. Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, дом 12А	Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 . п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7, табл. 2 Свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». 4. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия (обработке) строительных конструкций не реже 1 раза в год	Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический	Планируется проведение 4-ый кв. 2026-1-ый кв. 2027 года Планируется проведение 4-ый кв. 2026-1-ый кв. 2027 года

		г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, дом 12А	пожарной опасности для помещений производственного, складского назначения. (каб. №7). п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, глава 8 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 6. Не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного, складского назначения и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны. (каб. №7) 7. Запоры (замки) установленные на дверях эвакуационных выходов,	регламент о требованиях пожарной безопасности	Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479	Планируется проведение 4-ый кв. 2026-1-ый кв. 2027 года
		г.Санкт-Петербург, Колпино, ул.Красная, дом 12А	7. Запоры (замки) установленные на дверях эвакуационных выходов,		Планируется проведение в 2027 году	

			не обеспечивают свободного открывания двери изнутри без ключа.	от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»		

Исполнитель: Назарова О.Н., 246-32-06
Директор СПб ГБУ СОН «ЦСРДИ Колпинского района «Поддержка»