

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»

| | | |
|--|---------------|------|
| СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка» | 1027808759406 | ОГРН |
|--|---------------|------|

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

| | | |
|---|-------|----------------------|
| 1. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88.99 | ОКВЭД основной |
| 2 | | ОКВЭД дополнительный |
| 3. и т.д. | | ОКВЭД дополнительный |

| | | | |
|----------------------------|--|----|------|
| Форма собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | 13 | ОКФС |
|----------------------------|--|----|------|

(указывается форма собственности по ОКФС)

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------|
| Организационно-правовая форма | Бюджетные учреждения | 20903 | ОКОПФ |
|--------------------------------------|----------------------|-------|-------|

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

| | | |
|---|----------|---------------------------|
| Должность, Ф.И.О. руководителя объекта | Директор | Назарова Ольга Николаевна |
|---|----------|---------------------------|

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Телефон, факс объекта | Тел. 246 32 20 | Факс 246 32 20 |
|------------------------------|----------------|----------------|

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Е-mail объекта | csr-p@yandex.ru |
|-----------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------------|--------|---|
| Юридический адрес объекта | 196655 | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 12, лит. А |
|----------------------------------|--------|---|

(индекс) (почтовый адрес)

| | | |
|----------------------------------|--------|---|
| Фактический адрес объекта | 196641 | Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Полевая, д. 9, лит. А |
|----------------------------------|--------|---|

(индекс) (почтовый адрес)

| | |
|--|---|
| Наименование организации владельца (арендатора) объекта | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения |
|--|---|

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

| | | |
|---|--------|---|
| Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта | 196655 | Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 12, лит. А |
|---|--------|---|

(индекс) (почтовый адрес)

| | |
|--|----------------------------------|
| Наименование вышестоящей организации (собственника) | Администрация Колпинского района |
|--|----------------------------------|

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

| | | |
|--|--------|---|
| Юридический адрес вышестоящей организации | 196655 | Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д. 1 |
|--|--------|---|

(индекс) (почтовый адрес)

| | |
|---|---------------------|
| Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации | Глава администрации |
|---|---------------------|

Повелий Анатолий Анатольевич

| | | |
|---|----------------|---------------|
| Телефон, факс руководителя вышестоящей организации | Тел. 576-96-67 | Факс 576-9694 |
|---|----------------|---------------|

| | |
|--|-------------------|
| Е-mail руководителя вышестоящей организации | tukolp@gov.spb.ru |
|--|-------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|----------------------------------|---|---|---|---|------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|
| Подходы к объекту, пути движения | | | | | | | | | | |
| 1.1 Пути пешеходного движения | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 6,0 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 | |
| | | | | | Ширина пешеходных путей «К» | м | 0 | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 | |
| | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С» | м | | | | |
| | | | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие да | | | п. 4.1.11 | |
| | | | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С» | наличие | ---- | | | п.4.3.4, рис.Д.4 |
| | | | | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С» | наличие | ---- | | | |
| 1.2 Наружные лестницы | | | | | | | | | | |
| Название зоны | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | | 0,12-0,15 | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | | Не менее 1,35 | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | | | п.5.2.11 | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 1.3 Пандусы: стационарные | | | | | | | | | | |
| Название зоны | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | соотношение, (%) | | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------|--|---|---|---|--|--------------|---|---------------|---------------------|---|
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,85-0,92 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | 0,7 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытый пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Завершение поручня для нее наклонной части пандуса «О», «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 1.4 | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
| | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | | | |
| 2 | Входной узел | | | | | | | | | |
| | (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | м | | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | | 0,12- 0,15 | | |
| | | | | | Ширина марша лестниц «О» | м | | Не менее 1,35 | | |
| | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 | |
| | | | | | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С» | наличие | | | п.5.2.11 | |
| | | | | | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» | соответствие | | | п. 4.1.12 | |
| | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых | наличие | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|---|---|---|--|------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | ступеней «О», «С», «Г» | | | | | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.2 Пандусы: стационарные | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | соотношение, (%) | | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | м | | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 | |
| | | | | | Ширина между поручнями «К» | м | | 0,85-0,92 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,7 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | м | | | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | п. 4.1.15, рис. Д.9 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интентивного использования |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п.5.2.15 | |
| 2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | | Не менее 1,0 | п.5.2.13 | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | (%) | | Не более 10% | | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | | | | | |
| 2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 2.5 Подъемники мобильные | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | «К» | наличие | | | п. 4.1.14 | |
| 2.6 Входные площадки | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|--|---|---|---|---|--------------|-------|----------------|------------------------|----|
| | Название зоны | 1 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | наличие | Да | | | |
| | | | | | Навес «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | Да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | Да | | СП 35-101-2001, п.3.17 | |
| | | | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | Да | | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К» | м | 0 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 | |
| | | | | | Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85; «К» | соответствие | | Да | п. 5.1.3 | |
| | | | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К» | соответствие | ---- | | п. 5.1.3 | |
| 2.7 | Входные тамбуры | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | соответствие | Да | Не менее 1,5 | 5.1.7. | |
| | | | | | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К» | | | | | |
| 2.8 | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 1,2 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 | |
| | | | | | Ширина в свету «К» | | | | | |
| | | | | | Высота каждого элемента порогов «К», «С» | м | 0,013 | Не более 0,014 | | |
| 2.9 | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | соответствие | ---- | | п. 5.1.5 | |
| | | | | | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | | |
| | | | | | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | ---- | | | |
| 2.10 | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 | |
| | | | | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К» | | | | | |
| | | | | | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С» | наличие | | | п. 5.5.6 | |
| | | | | | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г» | наличие | | | | |
| 3 | Пути движения внутри здания | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|--------------|-------|----------------------|-----------------------------------|----|
| 3.1 Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 1,8 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 | |
| | | | | | Ширина «К» | | | | | |
| 3.2 Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 1 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | 0,9 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Ширина «К» | | | | | |
| | | | | | Высота порогов или перепад высот «К», «С» | м | 0,014 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С» | наличие | Да | | п. 5.4.1 | |
| 3.3 Внутренние лестницы | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 | |
| | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С» | | | | | |
| | | | | | Высота ступеней «О», «С» | м | | 0,13 - 0,17 | | |
| | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С» | м | | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С» | м | | 0,27-0,33 | | |
| | | | | | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С» | наличие | | | п. 5.2.11 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О» | м | | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 | |
| | | | | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С» | м | | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 | |
| | | | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С» | соответствие | | | п. 5.2.9 | |
| 3.4 Пандусы стационарные | | | | | | | | | | |
| Название зоны | 0 | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | м | | Не более 0,8 | п. 5.2.13, рис.Д.9 | |
| | | | | | Высота одного подъема «К» | | | | | |
| | | | | | Уклон «К» | % | | Не более 1:20, (5%) | | |
| | | | | | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К» | % | | Не более 1:10, (10%) | | |
| | | | | | Ширина пандуса «К» | м | | Не менее 1,5 | | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К» | м | | 1,5 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К» | м | | 1,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|---|---|---|---|--------------|---|----------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень) | м | | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень) | | | 0,7 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Завершение поручня длиннее марша пандуса «О», «К», «С» | м | | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 | |
| | | | | | Поверхность покрытый пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 4.1.16 | |
| | | | | | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У» | соответствие | | | п. 5.2.14 | |
| 3.5 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Ширина пандуса «К» | м | | Не менее 1,0 | п. 5.2.13 | |
| | | | | | Уклон пандуса «К» | % | | Не более 1:10, (10%) | | |
| 3.6 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К» | м | | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000 | |
| | | | | | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» | м | | Не менее 1,6 | | |
| 3.7 Подъемники мобильные | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | «К» | наличие | | | п. 4.1.14 | С посторонние и помощью |
| 3.8 Лифты | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | | Не менее 1,7 | | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | | Не менее 1,5 | п. 5.2.18 | |
| | | | | | Ширина дверного проема «К» | м | | Не менее 0,95 | | |
| | | | | | Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С» | соответствие | | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | |
| | | | | | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С» | соответствие | | | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 | |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация в кабине | наличие | | | п. 5.2.20 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---------|---------|---------------|-----------------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | лифта «С», «Г» | | | | | |
| | | | | | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г» | наличие | | | п. 5.2.20 | |
| | | | | | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С» | наличие | | | п. 5.2.20 | |
| | | | | | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С» | наличие | | | п. 5.2.20 | |
| | | | | | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.5.7 | |
| Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 4.1 | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | 0 | 0 | Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п. 7.1.3 | |
| 4.2 | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | | | | | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О» | | | | | |
| | | | | | на одно рабочее место | кв.м | 12 | 12 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | на два рабочих места | кв.м | | 18 | п. 7.1.13 | |
| | | | | | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К» | м | 0,80 | Не более 0,85 | п. 7.1.9, рис. Д12 | |
| | | | | | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С» | наличие | наличие | | п. 7.1.8 | |
| 4.3 | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | | | | | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К» | м | | 0,65- 0,8 | п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7 | |
| | | | | | Ширина прохода: «К», «С» | | | | | |
| | | | | | около расчетно-кассового аппарата; | м | | Не менее 1,1 | п.7.4.2 | |
| | | | | | около прилавков для сервирования блюд; | м | | Не менее 0,9 | п.7.4.7 | |
| | | | | | между столами в ресторане. | м | | Не менее 1,2 | п.7.4.7 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---------------|---|---|---|--|--------------|---|-----------------------------|----------|----|
| | | | | | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | наличие | | Не менее одного места | п.7.4.6 | |
| | | | | | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С» | кв.м. | | Не менее 3,0 | п.7.4.6 | |
| | | | | | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, «С» | наличие | | | п.7.4.3 | |
| 4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | | | | | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С» | м | | От 0,9 до 1,2 для детей 0,5 | п.7.5.12 | |
| | | | | | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К» | м | | Не менее 2,0 | п.7.5.14 | |
| | | | | | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С» | наличие | | | | |
| | | | | | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С» | соответствие | | | п.7.5.12 | |
| | | | | | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О» | соответствие | | | п.7.5.13 | |
| | | | | | Площадь на одно место для размещения инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски) | кв. м. | | Не менее 3,8 | п.7.5.17 | |
| | | | | | Проход между скамьями в общих раздевалках «К» | м | | Не менее 1,8 | п.7.5.16 | |
| 4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: ширина «К» | м | | Не менее 0,9 | п.7.6.7 | |
| | | | | | Пандус для подъема на сцену: уклон «К» | % | | 8 | п.7.6.7 | |
| | | | | | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К» | м | | 0,7 | п.7.6.7 | |
| | | | | | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К» | соответствие | | 0,9 | п.7.6.7 | |
| | | | | | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К» | наличие | | | п.7.6.2 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------|--|---|---|---|--|--------------|------|---------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г» | наличие | | не менее 5 % | п. 7.1.11 | |
| | | | | | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г» | соответствие | | | п. 7.1.12 | |
| | | | | | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г» | наличие | | | п. 7.1.12 | |
| | | | | | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г» | наличие | | | п. 7.6.6, 7.7.3 | |
| | | | | | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 7.5.6 | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | | | | | | | | | |
| | (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 1 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
| | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | 0,75 | Не менее 0,75 | | |
| | | | | | Ширина кабины «К» | м | 1,7 | Не менее 1,65 | | |
| | | | | | Глубина кабины «К» | м | 1,85 | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | 0,9 | Не менее 0,9 | | п. 5.3.3 рис. Д.11 |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | да | | | |
| | | | | | Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | Да | | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | Да | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | да | | п.5.5.1 | |
| 5.2 | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
| | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | | | | | |
| | Название зоны | | | | | | | | | |
| | | | | | Ширина «К» | м | | Не менее 2,2 | | п. 5.3.3 рис. Д.11 |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 2,25 | | п. 5.3.3 рис. Д.11 |
| | | | | | Ширина двери кабины «К» | м | | Не менее 0,9 | | п. 5.3.3 рис. Д.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------------|---------------|---|---|---|--|--------------|---|---------------|--------------------|----|
| | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К» | м | | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | | | | Опорные поручни «О», «К» | наличие | | | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | | | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.3 рис. Д.11 | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С» | м | | 1,35 | п. 5.3.6 | |
| 5.3 Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С» | соответствие | | | п. 5.3.5 | |
| | | | | | Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С» | соответствие | | | | |
| | | | | | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9x1,5м «О», «С» | соответствие | | | | |
| | | | | | Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м - ручным душем - настенными поручнями | наличие | | | п. 5.3.5 | |
| | | | | | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» | наличие | | | | |
| | | | | | Размеры кабины в плане: ширина «К»: | м | | Не менее 1,8 | п. 5.3.7. табл.1 | |
| | | | | | Глубина «К» | м | | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие | | | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» | м | | 1,35 | п. 5.3.6 | |
| | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) | м | | Не менее 2,4 | п. 5.3.8 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|---|---|---|--|---------|---|---------------|--------------------|----------------------------------|
| | | | | | «К» | | | | | |
| | | | | | То же, без скамей «К» | м | | Не менее 1,8 | | |
| | | | | | Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С» | наличие | | | п.5.4.1 | |
| 5.4 Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С» - ручным душем - настенными поручнями - крапом с рычажной ручкожкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О» Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т. ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К» То же, без скамей «К» Контрастное сочетание цветов в применении оборудования (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С» | м | | Не более 0,48 | п.5.3.5 | |
| | | | | | | наличие | | | | |
| | | | | | | наличие | | | | |
| | | | | | | наличие | | | п. 5.3.9 | |
| | | | | | | м | | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 | |
| | | | | | | м | | Не менее 0,9 | п. 5.3.6 | |
| | | | | | | наличие | | | | |
| | | | | | | м | | 1,35 | п.5.3.6 | |
| | | | | | | м | | Не менее 2,4 | п.5.3.8 | |
| | | | | | | м | | Не менее 1,8 | п.5.3.8 п.5.4.1 | |
| 6 Автостоянки | | | | | | | | | | |
| 6.1 Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | | |
| | Название зоны | 0 | 0 | 0 | | | | | | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|--|----------------|---|--|----------|----|
| | | | | | Места для транспорта инвалидов «К», «О» | Наличие (штук) | | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О» | м | | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 | |
| | | | | | Ширина зоны для парковки «К» | м | | 3,6 | п. 4.2.4 | |
| | | | | | Длина зоны для парковки «К» | м | | 6,0 | | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К» | наличие | | | п. 4.2.1 | |
| | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | | | | |

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету: _____

Заместитель СупертораКапарово И.В.

ФИО

«21» 01 2022г.

246 32 07 _____

Должность

(подпись)

телефон

МухомовМухомов Д.К.

ФИО

«21» 01 2022г.

Согласован _____

Должность руководителя обследованного

(подпись)

телефон

Объекта



М.П.