

АНКЕТА

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»

СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка» 1027808759406	ОГРН
--	------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88.99	ОКВЭД основной
2	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности	Собственность субъектов Российской Федерации 13	ОКФС
----------------------------	---	------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения 20903	ОКОПФ
--------------------------------------	----------------------------	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	Назарова Ольга Николаевна
---	----------	---------------------------

Телефон, факс объекта	Тел. 8 905 210 18 86
------------------------------	----------------------

Е-mail объекта	csr-p@yandex.ru
-----------------------	-----------------

Юридический адрес объекта	196655	Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 12, лит. А
----------------------------------	--------	---

(индекс) (почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	196641	Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 38, лит А.
----------------------------------	--------	--

(индекс) (почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района Санкт-Петербурга «Поддержка»
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта	196655
---	--------

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 12, лит. А (индекс)
(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Колпинского района
--	----------------------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	196655	Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Победы, д. 1
--	--------	---

(индекс) (почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации
---	---------------------

Логвиненко Юлия Валерьевна

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. 576-96-67	Факс 576-96-94
---	----------------	----------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	tukolp@gov.spb.ru
--	-------------------

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Отделение раннего вмешательства для детей в возрасте до 3 лет (абилитация младенцев)	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198630, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 38, лит А	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	97,2 кв.м.	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1 этаж	
Кадастровый номер объекта	78 : 37 : 171 02 02 : 2261	
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети-инвалиды, дети до 3-х лет
Категории обслуживаемых инвалидов:	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. Все категории инвалидов.	Дети-инвалиды, дети до 3-х лет
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да	

--

1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,35-0,4	п.5.1.12		
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,12-0,15			
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не менее 1,35			
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,9	п.6.2.11		
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		п.5.1.13		
		0	1	1	1	1	1	1	нет	нет		п.5.1.11		
		0	1	1	1	1	1	1	0,0	0,0		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016		
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	1	0	0	1	0	0	0,17	0,0	0,3	п.5.1.13		
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		п.5.1.14		
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не более 80,0 (1:12,5)			
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не более 100,0 (1:10)	п.5.1.14		передвижение с посторонней помощью
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	не более 15,0			
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	не более 12,0	п.5.1.14		
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	не более 9,0			
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	не более 6,0			
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,9-1,0	п.5.1.16		
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,9			

		0	0	0	0	0	0	0	0,7	0,0	М	0,0	0,7	Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	нет	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	нет	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	не менее 1,5	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	соответствие	0,0	п.5.1.11	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	соответствие	0,0	п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	0,3	п.5.1.13
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	нет	0,03-0,05	п.6.2.12
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	нет	не менее 0,05	п.5.1.16
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	нет	не менее 1,6	п.6.2.17
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет	М	нет	не менее 1,6	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	не менее 1,2	п.6.2.17
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	М	0,0	не менее 1,2	

2. Входной узел

2.1	Наружные лестницы	1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,31	0,35-0,4	п.5.1.12
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,12-0,15	
		1	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,55	не менее 1,35	
		1	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,97	0,9	
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		
		0	0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0,0	0,9	
		0	1	1	1	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	0,0		
		0	1	1	1	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	нет		
		0	1	1	1	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	0,3	
		0	0	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	0,03-0,05	
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,0	не менее 0,045	п.6.2.12.
		0	1	1	1	Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0,0		
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	0,0	не более 80,0 (1:12,5)	
		0	0	0	0	Уклон пандуса при ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	%	0,0	не более 100,0 (1:10)	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно), «К»	м	0,0	не более 15,0	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно), «К»	м	0,0	не более 12,0	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно), «К»	м	0,0	не более 9,0	
		0	0	0	0	Длина одного марша пандуса при уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно), «К»	м	0,0	не более 6,0	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,0	0,9-1,0	

	наклонным перемещением	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не менее 1,6	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не менее 1,2	п.6.2.17
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не менее 1,2	п.6.2.17
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.4.1.14 СП 59.13330.2012 п.5.1.14 СП 59.13330.2016
2.6	Входные площадки	1	0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		1	0	0	0	0	0	0	да	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001
		0	0	0	0	0	0	0	нет	нет		п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		1	0	0	0	0	0	0	да	да		п.6.1.4 СП 59.13330.2016
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не более 0,015	п.6.1.2
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	не менее 1,60	п.6.1.4
		1	1	1	1	1	1	1	0,0	0,0	не менее 2,20	п.6.1.4
		1	1	1	1	1	1	3,13	0,0	3,13	не менее 1,40	п.6.1.4
		1	1	1	1	1	1	1,55	0,0	1,55	не менее 1,80	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	не менее 1,90	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	не менее 1,20	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	не менее 2,20	п.6.1.4
		0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	не менее 2,20	п.6.1.4

2.7	Входные тамбуры	0	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	0,0	не менее 1,6	п.6.1.8.
		0	0	0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	0,0		п.5.1.7 СП 59.13330.2012
2.8	Входные двери, в т. ч. тамбурные	1	0	0	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	0,0	не менее 0,9	п.6.1.8 СП 59.13330.2016
							Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	1,05	0,9	п.6.1.5
							Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий (в случае нахождения их в несущих конструкциях) в свету «К»	м	0,0	не менее 0,8	п.6.1.5
		1	0	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,05	не более 0,014	п.6.2.4
		0	0	0	0	0	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет		п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		0	0	0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	0,0	не выше 1,0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		1	1	0	0	0	Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	0,0	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016
		1	1	0	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1
		1	1	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1
	Прозрачные двери на входах в здания, прозрачные ограждения и перегородки	0	1	1	1	1	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 0,9-1,0 м от пола «С»	наличие	нет		п.6.1.6
		0	0	0	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,3-1,4 м от пола «С»	наличие	нет		
		0	0	0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противодударной полосы, «К»,	м	0,0	не менее 0,3	п.5.1.4 СП 59.13330.2012
		0	0	0	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «С»	м	0,0	не менее 0,1	п.6.1.6
		0	0	0	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на	м	0,0	не менее 0,2	п.6.1.6

4.3.2	Ванны бассейнов	0	0	0	0	0	Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	0,0	от 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п.8.5.8
		0	0	0	0	0	Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»	м	нет	не менее 2,0	п.8.5.10
		0	0	0	0	0	Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	нет		
		0	0	0	0	0	Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	наличие	нет		
		0	0	0	0	0	Ширина тактильных полос на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна «С»	м	0,0	не менее 0,3	п.8.5.8
		0	0	0	0	0	Лестница с размерами: подступенок – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	0,0		п.8.5.9
		0	0	0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности бассейна «К», «О», «С»	наличие символа	нет		п.6.5.1
4.4. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений. Для инвалидов рекомендуется делать доступными помещения зрительского комплекса: вестибюль, гардероб, санузел, фойе, буфеты, коридоры и кулуары перед зрительным залом											
4.4.1	Зрительный зал	0	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: ширина между поручнями «К»	м	0,0	не менее 0,9	
		0	0	0	0	0	Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	0,0	не более 8 (1:12)	п.8.6.7
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (нижний поручень) на высоте «К»	м	0,0	0,7	
		0	0	0	0	0	Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны, (верхний поручень) на высоте «К»	м	0,0	0,9	п.8.6.7
		0	0	0	0	0	Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном «К»	%	0,0	не более 8,0 (1:12)	п.8.6.2
		0	0	0	0	0	Пандусы, ведущие к местам в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		0	0	0	0	0	Количество мест для людей на креслах-колясках в зрительных залах, на трибунах спортивно-зрелищных учреждений «К»	%	0,0	не менее 5	п.8.1.4
		0	0	0	0	0	Глубина выделенного места для людей на креслах-колясках, «К»	м	0,0	не менее 1,4	п.8.1.6
		0	0	0	0	0	Ширина выделенного места для людей на	м	0,0	не менее 0,9	п.8.1.6

					креслах-колясках, «К»									
		0	0	0	Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»		0,0	нет	не менее 1,6					п.8.5.3
		0	0	0	Наличие мест на стадионах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»		нет							п.8.5.1
		0	0	0	Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»		0,0	соответствие						п.8.5.3 п.8.6.5
		0	0	0	Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел., оборудованных фиксированными сидячими местами «Г»		0,0	%	не менее 5					п.8.1.4 п.8.1.10
		0	0	0	Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»		нет	наличие						п.8.1.10
		0	0	0	Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»		нет	наличие						п.8.6.6
		0	0	0	Зона для выгула собак поводьрей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»		нет	наличие						п.7.5.5 СП 59.13330.2012
		0	0	0	Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «Г», «У»		нет	наличие						п.8.1.5
		0	0	0	Обозначение символом доступности для МГН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»		нет	наличие						п.6.5.1
4.5. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения														
4.5.1	Читальные залы библиотек неспециализированных общеобразовательных	0	0	0	Количество мест в читальных залах библиотек неспециализированных общеобразовательных учреждений, от общего количества мест «К», «О», «С», «Г», «У»		0,0	%	не менее 5					п.8.1.4
		0	0	0	Дополнительное освещение рабочего (учебного) места, «С»		нет	наличие						п.8.6.11
		0	0	0	Ширина прохода в читальном зале библиотеки, «К»		0,0	м	не менее 1,2					
		0	0	0	Ширина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»		0,0	м	1,5					п.8.6.10
		0	0	0	Глубина рабочего места инвалида (без учета поверхности стола), «К»		0,0	м	0,9					
4.5.2	Учебные	0	0	0	Световой сигнализатор школьного звонка и сигнала об эвакуации, «Г»		нет	наличие						п.8.2.5

	помещения общеобразовательных учреждений											
4.5.3	Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		п.8.2.4
		0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		п.6.5.1
4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения												
4.6.1	Входная зона	0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		
		0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		п.8.3.3
		0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		
4.6.2	Коридоры	0	0	0	0	0	0	0	0,0	м	не менее 3,2	п.8.3.4
		0	0	0	0	0	0	0	0,0	м	не менее 2,8	
4.6.3	Кабинеты врачей и процедурные	0	0	0	0	0	0	0	нет	наличие		п.8.3.3
4.7. Оборудование мест обслуживания МГН в культовых, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МГН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного												

назначения, общественным туалетам)									
4.7.1	Вход на территорию кладбищ и некрополей	0	0	0	У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие-информационных средств доступных для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.8.6.14
4.7.2	Места возложения цветов, венков	0	0	0	Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветов, установок икон, лампад и т.п. «К»	м	0,0	не более 0,6	п.8.6.17
4.7.3	Зоны размещения сидя в зданиях	0	0	0	Высота возложения венков, цветов, установок икон, лампад и т.п. «К»	м	0,0	0,6-1,2	п.8.6.17
4.7.4	Помещения для совершения обрядов	0	0	0	Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»	%	0,0	не менее 1	п.8.1.4
					Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»	м	0,0	не менее 0,9	п.8.6.17
4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях									
4.8.1	Помещения	0	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,0	0,85-1,1	п.6.4.2
					То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,0	не менее 0,6	п.6.4.2
					Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,0	0,4-0,8	
5. Санитарно-гигиенические помещения									
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)									
5.1	Кабины в общей уборной	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	0,0	5	п.6.3.2
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,0	не менее 0,8	п.6.3.3
					Ширина кабины «К»	м	0,0	не менее 1,65	Размеры доступных и универсальн

									м	0,0	не менее 2,2	п.6.2.4	п.6.3.3	ых (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		0	0	0	Глубина кабины «К»	м	0,0	не менее 2,2						
		0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,0	не менее 0,9						
		0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	0,0	наружу						
		1	1	1	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да							
		1	1	0	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет							
		1	1	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет							
		1	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	0,39							
		0	0	0	Один из писсуаров расположен на высоте от пола не более 0,4 м «К»	соответствие	нет							
		1	0	0	Высота расположения раковины «К»	м	0,83	0,8-0,85						
		1	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0,75	не менее 0,75						
		1	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0,5	не менее 0,5						
		0	1	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет							
		0	1	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0,0							
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0,0							
5.2	Универсальные кабины (при отсутствии)	0	0	0	Ширина «К»	м	0,0	не менее 2,2						Размеры универсальных кабин

доступной кабины в общей уборной)												могут изменяться в зависимости от расстояний и габаритов применяемого оборудования, допускается 1,7х2,2 м с правым или левым расположением унитаза
	0	0	0	0	Глубина «К»	м	0,0	не менее 2,25				п.6.3.3
	0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,0	не менее 0,9				п.6.2.4
	0	0	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	0,0	наружу				п.6.3.3
	0	0	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	0,0					п.6.3.3
	0	0	0	0	Крючки для одежды, костюлей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0,0					п.6.3.3
	0	0	0	0	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	0,0					п.5.3.3 рис. Д11, СП 59.13330.2012
	0	0	0	0	Высота унитаза от уровня пола до поверхности сиденья в пределах 0,45-0,50 м «К»	соответствие	0,0					п.6.3.3
	0	0	0	0	Высота расположения раковины «К»	м	0,0	0,8-0,85				п.8.1.7
	0	0	0	0	Ширина и высота проема для ног около раковины, «К»	м	0,0	не менее 0,75				п.8.1.7
	0	0	0	0	Глубина проема для ног около раковины «К»	м	0,0	не менее 0,5				п.8.1.7
	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0,0					
	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери, «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0,0					п.6.3.6
5.3 Кабины душевые закрытая	0	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	0,0	не менее одной				п.8.1.4
	0	0	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,0	0,9				п.6.2.4

				0	0	0	0	0	0	0,0	наружу	п.6.3.5
				0	0	0	0	0	0	0,0		
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.3.5
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.3.5
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 0,9	п.6.3.7
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,5	п.6.3.7
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 0,9	п.6.3.7
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,5	п.6.3.7
				0	0	0	0	0	0	0,0	0,48	п.6.3.5
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.35
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.3.5
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.3.9
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 0,5	п.6.3.5
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 0,5	
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,8	
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.3.6
				0	0	0	0	0	0	0,0		п.6.3.6
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 2,4	п.6.3.8
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,8	
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,8	
				0	0	0	0	0	0	0,0	не менее 1,8	п.6.3.7. табл.1

		0	0	0	0	0	Глубина кабины личной гигиены женщин «К»	м	0,0	не менее 2,6	п.6.3.7. табл.1
		0	0	0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)	наличие	0,0		п.6.5.1
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	0,0	не более 0,48	п.6.3.5
		0	0	0	0	0	- ручным душем «С», «О», «К», «Г», «У»	наличие	0,0		п.6.3.5
		0	0	0	0	0	- настенными поручнями «С», «О»	наличие	0,0		п.6.3.5
		0	0	0	0	0	- крапом с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие	0,0		п.6.3.9
		0	0	0	0	0	Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»	соответствие	0,0		п.6.3.5
		0	0	0	0	0	Ширина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,0	не менее 0,9	п.6.3.7
		0	0	0	0	0	Глубина поддона (трапа) без порога не менее «К», «О», «С»	м	0,0	не менее 1,5	п.6.3.7
		0	0	0	0	0	Свободная зона шириной «К», «О», «С»	м	0,0	не менее 0,9	п.6.3.7
		0	0	0	0	0	Свободная зона глубиной «К», «О», «С»	м	0,0	не менее 1,5	п.6.3.7
		0	0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	0,0	не менее 1,2	п.6.3.7 табл.1
		0	0	0	0	0	Глубина «К»	м	0,0	не менее 0,9	
		0	0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0,0		п.6.3.6
		0	0	0	0	0	Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	0,0		п.6.3.6
		0	0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	0,0	не менее 2,4	п.6.3.8

		То же, без скамей «К»		не менее 1,8		не менее 1,8	
		м		0,0		0,0	
		м		0,0		0,0	
6. АВТОСТОЯНКИ							
6.1	Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	0	0	0	0	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п.5.2.1
	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	0	0	0	0		
	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	0	0	0	0	не далее 50	п.5.2.2
	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»	0	0	0	0	не далее 100	
	Ширина зоны для парковки «К»	0	0	0	0	3,6	п.5.2.4
	Длина зоны для парковки «К»	0	0	0	0	6,0	
	Длина зоны парковки автотранспортного средства инвалида на кресло-коляске в случае расположения вдоль проезжей части	0	0	0	0	6,8	п.5.2.4
	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	0	0	0	0	наличие	п.5.2.1
	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	0	0	0	0	наличие	п.5.2.1
	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности (до нижнего края знака), «К»	0	0	0	0	2,1	п.5.2.1
	Обозначение места стоянки автотранспортного средства инвалида внутри зданий знаком на вертикальной поверхности за габаритами прохаживаемой части пешеходных путей на высоте, «К»	0	0	0	0	1,5-2,0	п.5.2.1
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	0	наличие	п.5.2.5
	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	0	0	0	0	наличие	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

246 32 07

Зам. руководителя
Заполнил Анкету:

Каралева С.В.

ФИО

(подпись)

« 18 » 01 2023 г.

телефон

Согласовано:

246 32 06

Должность руководителя обследованного
объекта

Суряков

Мизерова Д.Н.

ФИО

(подпись)

« 18 » 01 2023 г.

телефон

